

## Museum Bückeberg

Lange Straße 22  
31675 Bückeberg

Tel: 05722 - 4868  
Fax:

info@museum-bueckeburg.de  
<http://www.museum-bueckeburg.de/>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 10. Mai 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Museum Bückeberg

©Simon Kesting

## Parken

### Parkpalette (unten)



Parkplatz

©Simon Kesting



Parkplatz

©Simon Kesting

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:  
100 m

## Weg zwischen Parkpalette, Museum, Fußgängerzone

---



Weg außen

©Simon Kesting



Weg außen

©Simon Kesting



Weg außen

©Simon Kesting



Weg außen

©Simon Kesting

---

Breite des Weges: 350 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

## Eingang

### Eingangsbereich

---



Eingangsbereich

©Simon Kesting

---

### Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

## Weg zwischen Parkpalette, Museum, Fußgängerzone

---



### Weg außen

©Simon Kesting



### Weg außen

©Simon Kesting



### Weg außen

©Simon Kesting



### Weg außen

©Simon Kesting

---

Breite des Weges: 350 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

## Foyer (Kasse/Shop)

### Büro



### Büro

©Simon Kesting

---

Freier Eintritt, daher keine Kasse. Im Erdgeschoss befindet sich ein offenes Büro, das Personal kommt heraus und verkauft oder berät im Foyer. Ein Gästebuch liegt auf einem Stehtisch in 110 cm Höhe.

### Foyer



### Foyer

©Simon Kesting

---

BREITE des Raums: 6 m

TIEFE des Raums: 6 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 85 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Stufen im Foyer

---



Stufen im Foyer

©Simon Kesting

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwellen/Stufen: 14 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

## Rampe im Foyer

---



Rampe im Foyer

©Simon Kesting

---

Maximale Längsneigung der Rampe: 12 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 110 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 3 m

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 3 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 95 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 110 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

## Ausstellungsräume 1.OG

### Ausstellungsraum 1.OG

---



Ausstellungsraum  
1.OG

©Simon Kesting



Ausstellungsraum  
1.OG

©Simon Kesting



## Ausstellungsraum 1.0G

©Simon Kesting



## Ausstellungsraum 1.0G

©Simon Kesting

---



## Ausstellungsraum 1.0G

©Simon Kesting



## Ausstellungsraum 1.0G

©Simon Kesting

---

### Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 84 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 84 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

### Treppen vom Foyer ins 1.0G

---



### Treppen vom Foyer ins 1.0G

©Simon Kesting



### Treppen vom Foyer ins 1.0G

©Simon Kesting

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 11

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

### Aufzug

---



## Aufzug

©Simon Kesting



## Aufzug

©Simon Kesting



## Aufzug

©Simon Kesting

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 110 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 90 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 50 cm.

## Flur zw. Aufzug, Treppe, Ausstellung im OG



## Flur zw. Aufzug, Treppe, Ausstellung

©Simon Kesting



## Flur zw. Aufzug, Treppe, Ausstellung

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 101 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

## Öffentliches WC

### Hinweis auf Alternativ-WC

---



Hinweis auf Alternativ-WC

©Simon Kesting



Hinweis auf Alternativ-WC

©Simon Kesting

---



Hinweis auf Alternativ-WC

©Simon Kesting

---

Außerhalb des Museums befinden sich öffentliche Behinderten-WCs für Damen und Herren an der Parkpalette. Sie sind frei zugänglich und im zu erwartenden Zustand.

## Öffentliches WC

### Hilfsmittel

#### Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Aufzug: Aufzug

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

## Ausstellungsräume 2.OG

### Ausstellungsraum 2.OG

---



Ausstellungsraum 2.OG

©Simon Kesting



Ausstellungsraum 2.OG

©Simon Kesting

---



## Ausstellungsraum 2.OG

©Simon Kesting



## Ausstellungsraum 2.OG

©Simon Kesting

---

### Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 87 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 125 cm


Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Film

### Treppe vom 1. ins 2. OG



## Treppe vom 1. ins 2. OG

©Simon Kesting



## Treppe vom 1. ins 2. OG

©Simon Kesting

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

### Aufzug



## Aufzug

©Simon Kesting



## Aufzug

©Simon Kesting



## Aufzug

©Simon Kesting

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 110 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 90 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 50 cm.

## Flur zw. Aufzug, Treppe, Ausstellung im OG



## Flur zw. Aufzug, Treppe, Ausstellung

©Simon Kesting



## Flur zw. Aufzug, Treppe, Ausstellung

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 101 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.