



Kurzbericht



Kompetenzzentrum in Ottenstein

Kompetenzzentrum in Ottenstein

Anschrift

Breite Straße 67
31868 Ottenstein

Kontaktdaten

Tel.: +49 5286 229

E-Mail: info@ottensteiner-hochebene.de

Web: www.ottensteiner-hochebene.de



Prüfergebnis

Das **Kompetenzzentrum in Ottenstein** wurde am 30. Juli 2020 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Information zur Barrierefreiheit“



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **September 2020 bis August 2023** führen.

Es liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es ist ein öffentlicher Parkplatz direkt vor dem Eingang vorhanden (Parkstreifen an der Straße). Der Weg vom Parkplatz zum Hintereingang ist 10 m lang. Er ist leicht begeh- und befahrbar.
- In 10 m Entfernung befindet sich die Bushaltestelle „Ottenstein Oberdorf“.
- Am Haupteingang ist der Zugang nur über eine Stufe sowie eine Türschwelle von 5 cm möglich, am Hintereingang über eine Türschwelle von 6 cm.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind stufenlos zugänglich.
- Der Schalter ist an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch.
- Es ist kein öffentliches WC vorhanden, welches über max. einer Stufe erreichbar ist und eine Türbreite von min. 70 cm aufweist.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind überwiegend gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es gibt Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm.
- Die Stufe am Eingang ist nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Kompetenzzentrums sind am Haupteingang von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite.