

# Bericht für den Gast



Tourist-Information Werdum © Heimat- und Verkehrsverein Werdum e.V.

## Tourist-Information Werdum

Anschrift

Gastriege 35  
26427 Werdum

Kontaktdaten

Tel.: 04974 / 990-099  
E-Mail: [info@werdum.de](mailto:info@werdum.de)  
Web: [www.werdum.de](http://www.werdum.de)

# Prüfergebnis

Die **Tourist-Information Werdum** wurde am 08.02.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

**teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **März 2017 bis Februar 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



**Alle** mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei Rollstuhlfahrer“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis







 					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parken direkt vor der Tourist-Info	✓	-	✓	-	kein Parkplatz für Menschen mit Behinderung direkt vor der Tourist-Information vorhanden;
Parken am Haus des Gastes (ca. 600 m Entfernung): Parkplatz für Menschen mit Behinderung	✓	✓	-	-	Breite des Weges zwischen Parkplatz und Eingang: 120 cm
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Kundenraum und Infocounter	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme

 teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)

 teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).  
Freigeberung des Betriebes



## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen Parkplatz für Menschen mit Behinderung direkt vor der Tourist-Information.
- Der nächste Parkplatz für Menschen mit Behinderung (drei Stellplätze á 350 cm x 500 cm) befindet sich beim Haus des Gastes (ca. 600 m Entfernung). Der Weg zwischen Parkplatz und Eingang ist 120 cm breit.
- Die Bushaltestelle „Feuerwehr“ ist ca. 600 m von der Tourist-Information entfernt. Der Weg zwischen Bushaltestelle und Eingang ist nicht leicht begeh- und befahrbar.
- Der Zugang zum Gebäude ist stufenlos.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume und Einrichtungen sind stufenlos bzw. mit einem Aufzug/einer Rampe erreichbar.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- In der Tourist-Information sind Bewegungsflächen von 150 cm x 150 cm vorhanden.
- Der Counter (Schalter) der Gästeinformation ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch, an der niedrigsten 85 cm. Es ist eine gleichwertige Alternative im Sitzen vorhanden.

# **Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen**

## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt schriftliche Haltestelleninformationen (Bushaltestelle).
- Es gibt keine induktive Höranlage in der Tourist-Information.



# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Beschilderungen sind in gut lesbar und visuell kontrastreich gestaltet.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Im Innenbereich können die Wände nur bedingt als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Lesehilfen (Lupen, Lesebrillen) werden angeboten.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes am Haupteingang sind von außen klar erkennbar.
- Der Counter der Tourist-Information ist vom Eingang aus direkt sichtbar.
- Es gibt kein durchgängiges, unterbrechungsfreies Leitsystem.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.