

Museum im Marstall Winsen

Schloßplatz 11
21423 Winsen

Tel: +49 4171 3419

info@hum-winsen.de
www.hum-winsen.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. Juni 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Museum im Marstall
Winsen

©Guido Frank

Parken

Behinderten – Pkw – Stellplatz



Behinderten – Pkw –
Stellplatz

©Guido Frank



Behinderten – Pkw –
Stellplatz

©Guido Frank



Behinderten – Pkw – Stellplatz

©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Guido Frank

Breite des Weges: 153 cm

Länge des Weges: 40 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Eingang

Eingang Museum



Eingang Museum

©Guido Frank



Eingang Museum

©Guido Frank



Eingang Museum

©Guido Frank

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 238 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 236 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Guido Frank

Breite des Weges: 153 cm

Länge des Weges: 40 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Windfangtür



Windfangtür

©Guido Frank



Windfangtür

©Guido Frank

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 238 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 236 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Kasse und Shopbereich

Kasse



Schalter/Tresen/
Kasse

©Guido Frank



Schalter/Tresen/
Kasse

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 230 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 90 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Weg vom Eingangsbereich zur Kasse (Aufzug / Treppe)



Weg vom Eingangsbereich zur Kasse (Aufzug / Treppe)

©Guido Frank



Weg vom Eingangsbereich zur Kasse (Aufzug / Treppe)

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Längsneigung von 6 % auf einer Länge von 5 m

Ausstellungsräume

2. OG Sonderausstellung



2. OG Sonderausstellung

©Guido Frank



2. OG Sonderausstellung

©Guido Frank



2. OG Sonderausstellung

©Guido Frank

BREITE des Raums: 3 m

TIEFE des Raums: 30 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 175 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

1. OG regionale Besonderheiten



1. OG regionale Besonderheiten

©Guido Frank



1. OG regionale Besonderheiten

©Guido Frank


Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 300 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

3. OG Zeitband: Steinzeit bis Neuzeit



3. OG Zeitband: Steinzeit bis Neuzeit

©Guido Frank



3. OG Zeitband: Steinzeit bis Neuzeit

©Guido Frank



3. OG Zeitband: Steinzeit bis Neuzeit

©Guido Frank



3. OG Zeitband: Steinzeit bis Neuzeit

©Guido Frank

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 78 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Treppe von EG bis 3. OG



Treppe von EG bis 3.
OG

©Guido Frank



Treppe von EG bis 3.
OG

©Guido Frank



Treppe von EG bis 3.
OG

©Guido Frank

Vorhandene Schwellen/Stufen: 51

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Aufzug zu den 3 Etagen



Aufzug zu den 3
Etagen

©Guido Frank



Aufzug zu den 3
Etagen

©Guido Frank



Aufzug zu den 3 Etagen

©Guido Frank



Aufzug zu den 3 Etagen

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 88 cm

BREITE der Kabine innen: 108 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 104 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 250 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 117 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 88 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 66 cm.

Öffentliches WC Innenbereich

Öffentliches Behinderten WC



Öffentliches Behinderten WC

©Guido Frank



Öffentliches Behinderten WC

©Guido Frank



Öffentliches Behinderten WC

©Guido Frank



Öffentliches Behinderten WC

©Guido Frank



Öffentliches Behinderten WC

©Guido Frank

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 350 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 17 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 85 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 138 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 143 cm

Höhe des Toilettensitzes: 46 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 70 cm

Länge des linken Haltegriffes: 30 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 70 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 79 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 143 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 115 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 99 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 0 cm

Weg vom Eingangsbereich zum WC



Weg vom
Eingangsbereich zum
WC

©Guido Frank



Weg vom
Eingangsbereich zum
WC

©Guido Frank



Weg vom Eingangsbereich zum WC

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Aufzug: Aufzug

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Öffentliches WC Außenbereich

Öffentliches WC im Außenbereich



Öffentliches WC im Außenbereich

©Guido Frank



Öffentliches WC im Außenbereich

©Guido Frank



Öffentliches WC im Außenbereich

©Guido Frank



Öffentliches WC im Außenbereich

©Guido Frank



Öffentliches WC im Außenbereich

©Guido Frank



Öffentliches WC im Außenbereich

©Guido Frank

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 148 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 31 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 79 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 148 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 40 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 78 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 148 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 78 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 75 cm

Weg vom Eingangsbereich zum Öffentlichen WC außen



Weg vom Eingangsbereich zum Öffentlichen WC außen

©Guido Frank



Weg vom Eingangsbereich zum Öffentlichen WC außen

©Guido Frank



Weg vom
Eingangsbereich zum
Öffentlichen WC
außen

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.