

Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel

Am Herzogtore 13
38300 Wolfenbüttel

Tel: +49 5331 9355010

wolfenbuettel@stiftung-ng.de
<http://wolfenbuettel.stiftung-ng.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 31. August 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Gedenkstätte in der
JVA Wolfenbüttel

©Guido Frank



Gedenkstätte in der
JVA Wolfenbüttel

©Guido Frank


Parken

Weg außen vor dem Museum



Weg außen

©Guido Frank



Weg außen vor dem
Museum

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Parkplatz



Parkplatz

©Guido Frank

Kein betriebseigenerer Parkplatz, öffentliche Parkplatz sowie welche der Volksbank naheliegend.

ÖPNV

Bushaltestelle

Bushaltestelle in 150 m Entfernung vorhanden.

Eingang

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Guido Frank



Eingangsbereich

©Guido Frank

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Weg außen vor dem Museum



Weg außen

©Guido Frank



Weg außen vor dem Museum

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Kasse / Shop



Kasse / Ticketschalter

©Guido Frank

Kasse



Kasse

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 113 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 85 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Wege im Erdgeschoss



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Ausstellungsräume



Ausstellungsräume

©Guido Frank



Ausstellungsräume

©Guido Frank



Ausstellungsräume

©Guido Frank

Raum



Raum

©Guido Frank



Raum


©Guido Frank

BREITE des Raums: 20 m

TIEFE des Raums: 10 m


Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Ausstellungsraum



Ausstellungsraum

©Guido Frank



Ausstellungsraum

©Guido Frank



Ausstellungsraum

©Guido Frank



Ausstellungsraum

©Guido Frank

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 164 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen.

Treppe EG zur Ausstellung



Treppe EG zur
Ausstellung

©Guido Frank

Vorhandene Schwellen/Stufen: 32

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug EG zur Ausstellung



Aufzug EG zur
Ausstellung

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 108 cm

TIEFE der Kabine innen: 170 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 250 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 121 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 100 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 50 cm.

Flur/Weg/Gang innen

Wege in der Ausstellung



Wege in der
Ausstellung

©Guido Frank



Wege in der
Ausstellung

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 164 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Wege im Erdgeschoss



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Guido Frank

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Guido Frank

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 99 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 159 cm tief und 197 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 89 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 88 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 159 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 197 cm

Höhe des Toilettensitzes: 46 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 159 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 189 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 78 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 6 cm

Wege im Erdgeschoss



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel



Alarm/Hilfsmittel

©Guido Frank



Alarm/Hilfsmittel

©Guido Frank

Aufzug: Aufzug zur Ausstellung

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Pädagogischer Raum

Raum



Raum

©Guido Frank

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 112 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm


Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 10 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Wege im Erdgeschoss



Wege im Erdgeschoss

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.