



Kurzbericht



Klostermühle Heiligenberg

Klostermühle Heiligenberg

Anschrift Heiligenberg 2-4
27305 Bruchhausen-Vilsen

Kontaktdaten
Tel.: +49 4252 93200
E-Mail: info@bruening-hotels.de
Web: www.bruening-hotels.de



Prüfergebnis

Die **Klostermühle Heiligenberg** wurde am 26. Mai 2020 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Oktober 2020 bis September 2023** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 360 cm x 500 cm).
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist 30 m lang. Er ist leicht begeh- und befahrbar.
- Das Restaurant Klostermühle sowie das Gästehaus sind stufenlos zugänglich über eine Türschwelle von 2 cm Höhe, am Eingang zum Forsthaus befindet sich eine Rampe.
- Die Rampe hat eine maximale Neigung von 5 % und eine Gesamtlänge von 6 m (Zwischenpodeste vorhanden).
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos (Schwelle max. 2 cm), über eine Rampe oder einen Aufzug zugänglich.
- Die Kabine des Aufzugs im Forsthaus (Haupthaus) ist 110 cm x 145 cm groß. Die Aufzugstür ist 90 cm breit.
- Fast alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 86 cm breit. Ausnahmen: Die Tür zum Bad in Zimmer 7 ist 76 cm breit.



- Die Rezeption ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Außenwege sind mindestens 150 cm breit und überwiegend leicht begehbare und befahrbar. Ausnahme: Fußweg zwischen Gästehaus (Übernachtung) und Forsthaus (Rezeption, Frühstück). Die Wege haben maximale Längsneigungen von bis zu 6 %. Alternativ ist die Distanz mit dem Auto fahrbar.
- Fußweg zwischen Gästehaus und Forsthaus sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Im Restaurant, im Frühstücksraum und auf der Terrasse sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).
- Angebotene Hilfsmittel: Gehstock.

Zimmer 6 (Doppelzimmer, Erdgeschoss)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür sind mindestens 136 cm x 500 cm groß; vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 280 cm x 500 cm;
links neben dem Bett 130 cm x 300 cm;
rechts neben dem Bett 210 cm x 500 cm.
- Das Bett ist 50 cm hoch.
- Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartür, Schiebetür).
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:
vor/hinter der Tür, vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm;
links neben dem WC 40 cm x 60 cm und rechts neben dem WC 163 cm x 60 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 120 cm x 95 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.



Zimmer 7 (Doppelzimmer, Erdgeschoss)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür sind mindestens 150 cm x 96 cm groß; vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) 150 cm x 150 cm; links neben dem Bett 204 cm x 180 cm; rechts neben dem Bett 60 cm x 160 cm.
- Das Bett ist 50 cm hoch.
- Die Badtür ist 76 cm breit.
- Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartür, Schiebetür).
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:
vor/hinter der Tür sowie vor dem Waschbecken 150 cm x 100 cm; vor dem WC 90 cm x 90 cm; links und rechts neben dem WC 26 cm x 55 cm. Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist 26 cm.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Sitzen nicht einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 135 cm x 90 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Restaurant Klostermühle)

- Die Tür ist 90 cm breit.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür mindestens 150 cm x 145 cm; vor dem WC 185 cm x 80 cm; vor dem Waschbecken 145 cm x 244 cm; links neben dem WC 135 cm x 70 cm und rechts neben dem WC 39 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Der Alarm ist in folgenden Räumen optisch deutlich wahrnehmbar: Zimmer 6
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird nur akustisch bestätigt.
- Im Restaurant und Frühstücksraum sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Zimmer 6 + 7 (Doppelzimmer)

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.
- Es wird W-LAN angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Außenwege haben teilweise entweder eine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht immer durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.



- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind Hindernisse, z. B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden: Rundbogen-Decke im Frühstücksrestaurant Forsthaus.
- Es gibt Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.
- Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar.
- Alternativ sind Treppen vorhanden. Treppen haben einen einseitigen Handlauf.
- Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Schrift der Speisekarte ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen)

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo der Klostermühle Heiligenberg sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite.
- Die Speisen werden im Restaurant und Frühstücksraum sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.