

## Tourist-Information Lessingstadt Wolfenbüttel

Stadtmarkt 7 A  
38300 Wolfenbüttel

Tel: 05331 86-280  
Fax:

[touristinfo@wolfenbuettel.de](mailto:touristinfo@wolfenbuettel.de)  
[www.lessingstadt-wolfenbuettel.de](http://www.lessingstadt-wolfenbuettel.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 7. September 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

### Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

#### Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz \(Version 2.0.\)](#)

#### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#) , [Weg außen \(vor der Eingangstür\)](#)

#### Kundenraum 1

Zugehörige Modulbögen: [Kundenraum 1 \(EG\)](#), [Weg Eingangstür bis Tresen im Kundenraum 1](#), [Beschilderung innen \(Abgrenzung Tourist-Information - Theaterkasse\)](#)

#### Schalter

Zugehörige Modulbögen: [Schalter im Kundenraum 1 der Tourist-Information \(EG\)](#)

#### Kundenraum 2 (UG)

Zugehörige Modulbögen: [Schalter im Kundenraum 2 der Tourist-Information \(UG\)](#), [Kundenraum 2 \(UG\)](#), [Treppe von Kundenraum 1 in Kundenraum 2](#), [Weg im Kundenraum 2 \(nach der Treppe\)](#)

#### Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

### Parkplatz (Version 2.0.)

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Anmerkungen für den Gast: Öffnetlicher Parkplatz auf dem Stadtmarkt kostenfrei (Parkscheibe, 1 Stunde). Mind. 3 Parkplätze für Menschen mit Behinderung in der Kanzleistraße vorhanden: Entfernung ca. 150 Meter)

## Eingangsbereich

Eingangstür

Tür (Version 2.0.)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 290 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 120 cm.

Höhe der Türschwelle: 3 cm.

## Schalter/Tresen/Kasse (Version 2.0.)

### Schalter im Kundenraum 1 der Tourist-Information (EG)

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 280 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 180 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch.

Es ist ein andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

### Schalter im Kundenraum 2 der Tourist-Information (UG)

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 320 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 200 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 101 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch.

Es ist ein andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Raum (Version 2.0.)

### Kundenraum 1 (EG)

Tür

Tür (Version 2.0.)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 140 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 180 cm.

Höhe der Türschwelle: 3 cm.

Größe des Raumes - Breite: 3,55 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 4,65 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 120 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

### Kundenraum 2 (UG)

Tür (Version 2.0.)

Größe des Raumes - Breite: 5,1 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 7,5 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 200 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Anmerkungen für den Gast: [www.lessingstadt-wolfenbuettel.de](http://www.lessingstadt-wolfenbuettel.de)

## Weg außen (vor der Eingangstür)

Breite des Weges: 194 cm

Länge des Weges: 370 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3,7 m.

## Treppe von Kundenraum 1 in Kundenraum 2

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

### Weg im Kundenraum 2 (nach der Treppe)

Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Kein Durchgang vorhanden.

### Weg Eingangstür bis Tresen im Kundenraum 1

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 120 cm

Kein Durchgang vorhanden.