



Bericht für den Gast



Außenansicht des Museums

Emsland Moormuseum

Anschrift

Geestmoor 6
49744 Geeste – Groß Hesepe

Kontaktdaten

Tel.: 05937 / 709990
E-Mail: kontakt@moormuseum.de
Web: www.moormuseum.de



Prüfergebnis

Das **Emsland Moormuseum** wurde am 10.05.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **August 2016 bis Juli 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis






					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	✓	-	Stellplatzgröße 280 cm x 280 cm
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Kasse	✓	-	✓	-	Kassentresen nicht abgesenkt
Halle 1	✓	-	✓	-	Obergeschoss: Informationen zu den Exponaten nicht überwiegend im Sitzen lesbar
Aufzug in Halle 1	✓	-	-	-	u.a. Kabinengröße 100 cm x 132 cm
Halle 2	✓	-	-	-	Rotationstür vorhanden (Alternative: Notausgang- Anschlagtür), Exponate nicht überwiegend im Sitzen sichtbar
Aufzug in Halle 2	✓	✓	✓	✓	
WC für Menschen mit Behinderung in Halle 1	✓	✓	-	-	
WC für Menschen mit Behinderung in Halle 2	✓	-	-	-	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein ausgewiesener Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden (280 cm x 280 cm).
- Der Zugang zu den Gebäuden und den verschiedenen Räumen ist stufenlos bzw. per Aufzug möglich.
- Der Aufzug in Halle 1 ist 100 cm x 132 cm groß und verfügt über ein horizontales Bedientableau.
- Der Aufzug in Halle 2 ist 144 cm x 200 cm groß. Es ist kein horizontales Bedientableau vorhanden, die Bedienelemente befinden sich jedoch auf einer Höhe von 90 cm bis 105 cm und in einem Abstand von 57 cm zur Ecke des Fahrkorbs.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.
- Der Eingang in der Ausstellungshalle 2 führt durch eine Rotationstür. Direkt daneben ist eine Notausgangstür (Anschlagtür) vorhanden.
- Der Kassentresen ist 109 cm bzw. 110 cm hoch. Es ist keine Alternative im Sitzen vorhanden.
- Im Film raum im 1. OG beträgt der Abstand zwischen den Sitzreihen 50 cm.
- In der Ausstellung sind Exponate überwiegend im Sitzen einsehbar (Ausnahme: Halle 2), ebenso die Exponatsbeschilderungen (Ausnahme: Halle 1 Obergeschoss).
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Rollator.



- Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten. Die gesamte Route ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar. Eine Voranmeldung ist nötig. Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

WCs für Menschen mit Behinderung in Halle 1 und 2

- Das WC ist beidseitig anfahrbar (mind. 90 cm x 70 cm).
- Hochklappbare Haltegriffe sind beidseitig vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Beim WC in Halle 1 sind ein Alarmauslöser und ein Wickeltisch vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Die Informationen zu den Exponaten werden schriftlich und akustisch vermittelt (AudioGuide). Zudem werden Filme gezeigt und es stehen Touchscreens zur Verfügung.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Die verschiedenen Ausstellungsebenen der zwei Hallen sind per Treppen oder Aufzug zugänglich (akustische Bestätigung des Notrufs).



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Es sind Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen vorhanden.
- Der Eingang in der Ausstellungshalle 2 führt durch eine Rotationstür. Es ist ein Bodenbelagswechsel vor dieser vorhanden. Direkt daneben befindet sich eine Notausgangstür (Anschlagtür) vorhanden.
- Es gibt kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Andere bauliche Elemente können nicht als durchgängige Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Es sind Hindernisse durch in den Weg/Raum ragende Exponate vorhanden.
- Die verschiedenen Ausstellungsebenen der zwei Hallen sind per Treppen (nicht visuell oder taktil kontrastreich gestaltet, beidseitige Handläufe) oder Aufzug zugänglich (akustische Bestätigung des Notrufs).
- Die Informationen zu den Exponaten werden schriftlich und akustisch vermittelt. Zudem werden Filme gezeigt und es stehen Touchscreens zur Verfügung.
- Es steht ein Audio-Guide zur Verfügung, der eigenständig von Menschen mit Sehbehinderung /Blinden bedient werden kann.
- Die Gästeführer so ausgebildet, dass Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen an jeder Führung teilnehmen können. Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen nicht klar erkennbar.
- Die Ausstellung erstreckt sich auf zwei Hallen mit mehreren Ebenen (per Treppen oder Aufzug zugänglich).
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Die Informationen zu den Exponaten werden schriftlich und akustisch vermittelt (AudioGuide), teilweise in fotorealistischer Darstellung. Zudem werden Filme gezeigt und es stehen Touchscreens zur Verfügung.
- Es werden Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten. Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig. Die Führung für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung wird in leichter Sprache gehalten. Die Inhalte (z.B. Exponate) der Führung für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung sind leicht verständlich oder werden leicht verständlich (z.B. bildhaft) erklärt.