



Bericht für den Gast



Industriemuseum Lohne

Industriemuseum Lohne

Anschrift

Küstermeyerstr. 20
49393 Lohne (Oldenburg)

Kontaktdaten

Tel.: 04442 / 730380
E-Mail: info@industriemuseum-lohne.de
Web: www.industriemuseum-lohne.de



Prüfergebnis

Das **Industriemuseum Lohne** wurde am 8. März 2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **März 2018 bis Februar 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken am Bahnhof	✓	✓	✓	✓	
Parken am Museum	-	-	-	-	kein Parkplatz für Menschen mit Behinderung ausgewiesen
Eingang mit Rampe	✓	-	-	-	Rampenneigung 9,5 % auf 102 cm
Kasse	✓	✓	✓	✓	
Gastronomie	✓	-	-	-	keine unterfahrbaren Tische vorhanden
Aufzug	✓	-	-	-	u.a. Kabinengröße 100 cm x 210 cm, Bewegungsflächen tw. kleiner als 120 cm x 120 cm
Ausstellungsräume im EG	-	-	-	-	u.a. Durchgangsbreiten von tw. 40 cm, Bewegungsflächen tw. kleiner als 150 cm x 150 cm
Ausstellungsräume im 1. OG	-	-	-	-	u.a. über Aufzug erreichbar, Durchgangsbreiten von tw. 60 cm, Bewegungsflächen tw. kleiner als 120 cm x 120 cm
Ausstellungsräume im 2. OG	✓	-	-	-	u.a. über Aufzug erreichbar, Mindestbreite der Wege tw. unter 120 cm
Galerie im 2. OG	-	-	-	-	über Treppen erreichbar
Öff. WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen tw.



					kleiner als 120 cm x 120 cm
--	--	--	--	--	-----------------------------

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis


Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt vier gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung am Bahnhof (Stellplatzgröße 345 cm x 495 cm, Entfernung zum Eingang 48 m). Alternativ sind allgemeine Parkplätze am Museum vorhanden (keine Stellflächen für Menschen mit Behinderung).
- Außenwege sind von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.
- Der Zugang zum Gebäude ist über eine Rampe möglich. Die Rampe vor dem Eingang ist 630 cm lang und hat eine maximale Längsneigung von 9,5%. Alternativ sind vier Stufen mit einseitigem Handlauf vorhanden. An der Tür befindet sich eine Klingel für Rollstuhlfahrer.
- Der Kassencounter ist 110 cm hoch. Es ist eine gleichwertige Alternative im Sitzen vorhanden.
- Alle erhobenen, für den Gast nutzbaren Räume und Einrichtungen sind stufenlos, mit einem Aufzug oder über eine Rampe erreichbar (Ausnahme: Galerie im 2. OG nur über Treppen).



- Im Restaurant sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.
- Alle öffentlichen Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Die Größe der Aufzugskabine beträgt 100 cm x 210 cm. Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet (Höhe der Befehlsgeber: 94 cm bis 119 cm).
- Die Exponate und die dazugehörigen Informationen sind überwiegend im Sitzen einsehbar und lesbar.
- Der Flur im 2. OG zur Galerie hat eine Steigung von 8 %.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Rollator
- Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten. Eine Voranmeldung ist notwendig. Es stehen Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Die gesamte Route ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor / hinter der Tür 125 cm x 130 cm,
 - vor dem WC und dem Waschbecken 100 cm x 100 cm,
 - links neben dem WC 90 cm x 57 cm, rechts 15 cm x 57 cm.
- Es sind am WC beidseitig Haltegriffe vorhanden. Der linke Griff ist hochklappbare
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen Alarm im Gebäude.
- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden.
- In der Ausstellung werden Informationen zu den Exponaten schriftlich vermittelt.



- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf optisch bestätigt.
- Im Restaurant gibt es Tische, an denen Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Sitzbereiche mit heller und blendfreier Beleuchtung sowie mit geringen Umgebungsgeräuschen sind nicht vorhanden.
- Es werden Führungen für Menschen mit Hörbehinderung angeboten. Eine Voranmeldung ist notwendig.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt und durch einen taktilen Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Der Eingang ist über eine kontrastreiche Treppe mit vier Stufen und einem Handlauf erreichbar.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- In der Ausstellung kontrastieren die gut ausgeleuchteten Exponate meist visuell mit der Umgebung.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch bestätigt. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt. Bedienelemente sind taktil erfassbar, die Beschilderung ist nicht in Brailleschrift verfügbar.
- Alternativ sind Treppen mit Handlauf vorhanden. Die erste und letzte Stufe weist eine kontrastreiche Kante aus.
- Wesentliche Gehbahnen in den Ausstellungsräumen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet oder taktil erfassbar.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände vorhanden.
- Es ist kein Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen, etc.)



- Es werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten. Eine Voranmeldung ist notwendig. Es stehen Exponate zum Tasten zur Verfügung.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- In der Ausstellung sind Informationen zu den Exponaten in fotorealistischer Darstellung vorhanden.
- Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.
- Die Ziele der Wege sind meist in Sichtweite. Ein Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand sind nicht vorhanden.
- Es werden Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten. Eine Voranmeldung ist notwendig. Die Inhalte der Führung werden leicht verständlich erklärt.