



# Bericht für den Gast



Außenansicht Museum „Windstärke 10“

## Museum „Windstärke 10“

Anschrift  
Ohlroggestr. 1  
27472 Cuxhaven

Kontaktdaten  
Tel.: 04721 / 5907114  
E-Mail: [windstaerke10@cuxhaven.de](mailto:windstaerke10@cuxhaven.de)  
Web: [www.windstaerke10.net](http://www.windstaerke10.net)

# Prüfergebnis

Das **Museum „Windstärke 10“** wurde am 01.12.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

**teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2017 bis Juni 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parken	✓	-	✓	-	Stellplatzgröße: 360 cm x 470 cm.
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Kasse	✓	-	✓	-	Niedrigste Stelle der Kasse: 92 cm hoch; keine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
Ausstellungsräume	✓	✓	✓	✓	Bewegungsflächen bei den Zugangstüren zu gering.
Öffentliches WC	✓	-	-	-	Bewegungsflächen im WC zu gering; z.B. links vom WC 82 cm x 60 cm.

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).



## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein Parkplatz mit drei Stellplätzen für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 360 cm x 470 cm; Entfernung zum Eingang ca. 18 m).
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist von seiner Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.
- Der Zugang zum Gebäude ist stufenlos über eine Schwelle von 2 cm möglich.
- Die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 92 cm hoch. Es gibt keine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen. Türschwelle: 2 cm.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind stufenlos erreichbar.
- Alle Wege/Gänge haben eine Mindestbreite von 130 cm.

## **Ausstellungsräume**

- Die Exponate und die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Stehen und Sitzen sichtbar.
- Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten. Eine Voranmeldung ist notwendig.
- Gästeführer sind so ausgebildet, dass Gäste mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können und auf ihre Belange eingegangen wird.

## **Öffentliches WC**

- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind links: 82 cm x 60 cm; rechts: 89 cm x 60 cm und davor: 116 cm x 192 cm.
- Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- In den Ausstellungen werden Informationen meist schriftlich, akustisch, in leichter Sprache und mit fotorealistischen Darstellungen vermittelt.
- Informationen in Gebärdensprache sind nicht vorhanden.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen angeboten.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Hausbeschilderung ist in gut lesbarer, kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Glastüren sind nicht ausreichend mit Sicherheitsmarkierung versehen.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.



## Ausstellungsräume

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche mitgebracht werden.
- Wesentliche Gehbahnen sind nicht taktil erfassbar und nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Häufig sind Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet. Die Informationen zu den Exponaten sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten. Eine Voranmeldung ist notwendig.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Ziele von Wegen sind meist in Sichtweite.
- Es gibt Informationen in leichter Sprache.
- Es werden keine Führungen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten. Eine Voranmeldung ist notwendig.



## Erläuterung der Piktogramme und Abkürzungen

Die verwendeten Kürzel bzw. Piktogramme bedeuten, dass der jeweilige Bereich teilweise barrierefrei oder barrierefrei für die entsprechende Personengruppe ist.



**teilweise barrierefrei** für Menschen mit **Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**barrierefrei** für Menschen mit **Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** für **Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)



**barrierefrei** für **Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)



**teilweise barrierefrei** für Menschen mit **Sehbehinderung**



**barrierefrei** für Menschen mit **Sehbehinderung**



**teilweise barrierefrei** für **blinde Menschen**



**barrierefrei** für **blinde Menschen**



**teilweise barrierefrei** für Menschen mit **Hörbehinderung**



**barrierefrei** für Menschen mit **Hörbehinderung**



**teilweise barrierefrei** für **gehörlose Menschen**



**barrierefrei** für **gehörlose Menschen**





**barrierefrei** für Menschen mit **kognitiver Beeinträchtigung**

Die Qualitätskriterien der jeweiligen Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-fuer-alle.de](http://www.reisen-fuer-alle.de)

Die in den Tabellen verwendeten Hinweise besitzen folgende Bedeutungen:

- Leer:** Es sind keine Kriterien anwendbar.
- Blauer Haken:** Es werden alle anwendbaren Kriterien des Moduls / des Teilbereichs erfüllt.
- Rotes Minus:** Es werden keine oder nicht alle anwendbaren Kriterien des Moduls / des Teilbereichs erfüllt.
- Grauer Kreis:** Die Kriterien/Anforderungen sind an dieser Stelle nicht relevant.