
Dümmer-Museum Lembruch

Götters Hof 1
49459 Lembruch

Tel: +49 5447 341
Fax:

info@duemmer-museum.de
www.duemmer-museum.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 24. Oktober 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Parken

Parkplatz Seestraße / Rönnekers Hof



Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 9 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 400 m

Anmerkungen für den Gast: Bitte nicht den Parkplatz des Dümmerhotel Strandlust nutzen! Auf Anfrage erklärt das Museum den Weg zum Parkplatz Seestr. / Rönnekers Hof

Weg vom Parkplatz zum Museums-Eingang



Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 400 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 93 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

Anmerkungen für den Gast: Die Stellplätze des Museums inkl. der Behindertenparkplätze befinden sich auf dem Parkplatz "Rönnekers Hof", Zufahrt von der "Seestr." am letzten blauen Parkplatz-Schild rechts. Es gibt keine Schilder des Museums. Um zum Museum zu gelangen, muss der Parkplatz des Dümmerhotel Strandlust in linker Richtung überquert werden.

Eingang

Eingangsbereich



Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Kasse / Ticketschalter

Schalter/Tresen/Kasse



BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 76 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 76 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Ausstellungsraum EG

Ausstellungsraum EG



Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 200 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt.

Öffentliches WC

Öffentliches WC außen



Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 95 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 95 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm tief.

Der Toilettensitz ist 53 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 85 cm

Länge des linken Haltegriffs: 85 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 85 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 67 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Weg vom Museum zum WC



Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Gruppenraum im Anbau

Gruppenraum



Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 140 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

BREITE des Raums: 7 m

TIEFE des Raums: 10 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 140 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg zum Gruppenraum




Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 120 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Tür zum Anbau



Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Ausstellungsraum 1. OG

Ausstellungsraum 1. OG



Ausstellungsraum 1.
OG



Ausstellungsraum 1.
OG

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 145 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt.

Treppe nach oben

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Plattformlift



Es ist ein Treppenplattformlift vorhanden.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg ist 150 cm tief.

Breite der Plattform: 81 cm

Tiefe der Plattform: 97 cm

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 150 cm tief.

Die Tragkraft des Liftes ist: 225 kg

Anmerkungen für den Gast: wird durch Personal bedient