

Tourist-Information Verden

Große Str. 40
27283 Verden

Tel: +49 (0) 4231 12368
Fax:

touristik@verden.de
<http://www.verden.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. Oktober 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Tourist-Information
Verden

©Guido Frank

Eingangsbereich Tourist-Information Verden

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Guido Frank



Eingangsbereich

©Guido Frank

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 230 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Treppe zum Eingang



Treppe zum Eingang

©Guido Frank

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwellen/Stufen: 14 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Rampe zum Eingang



Rampe zum Eingang

©Guido Frank

Maximale Längsneigung der Rampe: 5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 123 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 5 m

Die Rampe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 300 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 220 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 250 cm

Kundenraum

Tresen



Tresen

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 75 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Kundenraum Tourist Information



Kundenraum Tourist Information

©Guido Frank



Kundenraum Tourist Information

©Guido Frank

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 10 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 300 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Flur in der Tourist-Info



Flur in der Tourist-Info

©Guido Frank



Flur in der Tourist-Info

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Öffentliches WC im Rathaus

Öffentliches WC (UG)



Öffentliches WC
(UG)

©Guido Frank



Öffentliches WC
(UG)

©Guido Frank



Öffentliches WC
(UG)

©Guido Frank



Öffentliches WC
(UG)

©Guido Frank

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 226 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 194 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 61 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 80 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 61 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 25 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 61 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 225 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

Höhe des Toilettensitzes: 51 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 80 cm

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 225 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 5 cm

Treppe zum WC



Treppe zum WC

©Guido Frank

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Aufzug

©Guido Frank



Aufzug

©Guido Frank



Aufzug

©Guido Frank



Aufzug

©Guido Frank



Aufzug

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 80 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 154 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 220 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 109 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 98 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 47 cm.

Flur von der Tourist-Info zum Aufzug / Treppe



Flur von der Tourist-Info zum Aufzug / Treppe

©Guido Frank



Flur von der Tourist-Info zum Aufzug / Treppe

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 220 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür zum Flur



Tür zum Flur

©Guido Frank

Lichte Breite des Durchgangs: 176 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 220 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Hilfsmittel

Hilfsmittel



Hilfsmittel

©Guido Frank

Aufzug: Aufzug

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

ÖPNV

Bushaltestelle "Obere Straße"

Die Haltestelle "Obere Straße" befindet sich in ca. 180 m Entfernung.

Parkplatz an der Fußgängerzone

Parkplatz



Parkplatz

©Guido Frank

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m

Weg vom Parkplatz zur Tourist-Information



Weg außen

©Guido Frank

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.