



Kurzbericht



Hauptbadestrand Spiekeroog © Patrick Kösters

Hauptbadestrand Spiekeroog

Anschrift

Slurpad
26474 Spiekeroog

Kontaktdaten

Tel.: +49 4976 91930
E-Mail: info@spiekeroog.de
Web: www.spiekeroog.de



Prüfergebnis

Der **Hauptbadestrand Spiekeroog** wurde am 9. Dezember 2019 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Mai 2020 bis April 2023** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Das Gelände ist stufenlos zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Bereiche und Einrichtungen sind stufenlos zugänglich. Ausnahme: Das WC ist über eine Türschwelle von 4 cm zugänglich.
- Es gibt Strandwege aus Holzbohlen, die am Strand entlang und ins Wasser führen. Außenwege sind mindestens 120 cm breit und leicht begeh- und befahrbar und haben maximale Längsneigungen von bis zu 15 %.
- Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Es gibt keine Hilfsmittel zum Einstieg in das/die (Schwimm-)Becken.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Rollator, Allrad-Scooter Catweazle (Elektroantrieb), Strandrollstühle

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die Tür ist 94 cm breit.



- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür mindestens 200 cm x 200 cm;
vor dem WC 200 cm x 126 cm;
vor dem Waschbecken 200 cm x 188 cm;
links neben dem WC 111 cm x 70 cm und rechts neben dem WC 197 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen Alarm.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Es gibt Strandwege aus Holzbohlen, die am Strand entlang und ins Wasser führen.
- Außenwege haben meist eine visuell kontrastreiche und taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.