

## PA-1212-2016 Hauptbadestrand der Nordseebad Spiekeroog GmbH- Detailbericht

Slurpad (Hauptbadestrand)  
26474 Spiekeroog

Tel: 04976 91930  
Fax:

info@spiekeroog.de  
[www.spiekeroog.de](http://www.spiekeroog.de)

### Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 26. April 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

### Fotos zur Einrichtung



Strandweg

### Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

#### Strand

Zugehörige Modulbögen: [Strand](#), [Strandweg/Strandsteg an den Strand und durch den Sand](#)

#### öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC am Hauptbadestrand \(Höhe Strandhalle\)](#), [Weg zum öffentlichen WC am Hauptbadestrand \(Höhe Strandhalle\)](#), [Weg vom öffentlichen WC zum Strandaufgang des Hauptbadestrandes](#)

#### technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

#### Strand



Strandweg



Strandweg

---



Strandweg

---

## Strand

Es gibt spezielle Wege- oder Strandmatten, die am Strand entlang bzw. ins Wasser führen.  
Es werden Strandrollstühle oder Wattmobile angeboten.

## Öffentliches WC am Hauptbadestrand (Höhe Strandhalle)

---



öffentliches WC am  
Hauptbadestrand



öffentliches WC am  
Hauptbadestrand

---



öffentliches WC am  
Hauptbadestrand

---

## Tür

Tür zum öffentlichen WC am Hauptbadestrand (Version 2.0.)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

---

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 344 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 239 cm.

Höhe der Türschwelle: 4 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 111 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 197 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 197 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 197 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 344 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 126 cm tief.

Der Toilettensitz ist 50 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 70 cm

Länge des linken Haltegriffs: 61 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 70 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 61 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 67 cm

## Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 344 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 188 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 81 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt einen separaten Hundestrand, an dem Assistenzhunde gerne mitgeführt werden dürfen. Dieser ist allerdings über einen Naturweg durch die Dünen erreichbar.

## Weg außen (Version 2.0)

### Weg zum öffentlichen WC am Hauptbadestrand (Höhe Strandhalle)

---



Weg zum öffentlichen WC am Hauptbadestrand



Weg zum öffentlichen WC am Hauptbadestrand

---



Weg zum öffentlichen WC am Hauptbadestrand

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 11 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

### Weg vom öffentlichen WC zum Strandaufgang des Hauptbadestrandes

---



Weg vom öffentlichen WC zum Hauptbadestrand



Weg vom öffentlichen WC zum Hauptbadestrand

---



Weg vom  
öffentlichen  
WC zum  
Hauptbadestrand

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 50 m.

Anmerkungen für den Gast: Auf dem Weg zum Strand durchqueren Sie die Dünen auf gepflasterten Straßen.

## Strandweg/Strandsteg an den Strand und durch den Sand

---



Strandweg



Strandweg



Strandweg

---

Breite des Weges: 120 cm

Länge des Weges: 1100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 15 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 150 m.

Anmerkungen für den Gast: Die Strandwege sind aus Holzbohlen. Sie bilden einen festen Weg durch den Sand.