

## PA-1364-2016 Dünenhalle - Mehrzweckhalle- Detailinformation

Fußweg zum Westen  
26486 Wangerooge

Tel: 04469 990  
Fax:

kurverwaltung@wangerooge.de  
[www.wangerooge.de](http://www.wangerooge.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 11. Juli 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Dünenhalle

## Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Weg von der Straße zum Eingang der Dünenhalle](#), [Eingangstür/ Außentür zum Foyer der Dünenhalle](#)

### Saal

Zugehörige Modulbögen: [Dünenhalle/Veranstaltungssaal](#), [Weg von der Eingangstür/Außentür zum Veranstaltungssaal](#), [Tür zwischen dem Flur vom Veranstaltungssaal und dem Flur zur Toilette](#)

### öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC \(nutzbar von den Gästen des Spielhauses und der Dünenhalle\)](#), [Flur von der Eingangstür in den Veranstaltungssaal zum Flur zum WC \(getrennt durch eine Tür\)](#), [Flur zum WC](#)

## Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

### Dünenhalle/Veranstaltungssaal

---



Veranstaltungssaal  
(wird je nach Bedarf  
bestuhlt)

---

#### Tür

Tür in den Veranstaltungssaal/die Dünenhalle

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 173 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 555 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 222 cm.

Höhe der Türschwelle: 5 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür steht während der Veranstaltungen offen und muss nicht selbst bedient werden.

Größe des Raumes - Breite: 19 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 38 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 1900 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Bestuhlung des Raumes verändert sich je nach Art der Veranstaltung. Auch die Bühne wird nur nach Bedarf auf- bzw. abgebaut. Aus diesem Grund verändern sich die Wege in der Dünenhalle laufend.

### Öffentliches WC (nutzbar von den Gästen des Spielhauses und der Dünenhalle)

---



Tür zum WC  
(für Gäste der  
Dünenhalle und des  
Sockenlandes)



WC (für Gäste der  
Dünenhalle und des  
Sockenlandes)

## Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 184 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 110 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür muss mit einem Schlüssel geöffnet werden, der bei den Mitarbeitern hinterlegt ist.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem anderen Schlüssel zu öffnen.

## WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 92 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 180 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 124 cm tief.

Der Toilettensitz ist 47 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 84 cm

Länge des linken Haltegriffs: 75 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 75 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 67 cm

## Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 128 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 178 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 78 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

## Weg von der Straße zum Eingang der Dünenhalle

---



Weg von der Straße  
zur Dünenhalle



Weg von der Straße  
zur Dünenhalle

---

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 26 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

## Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

### Weg von der Eingangstür/Außentür zum Veranstaltungssaal

---



Weg von der  
Eingangstür/  
Außentür zum  
Veranstaltungssaal



Tür zum  
Veranstaltungssaal

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 293 cm

Kein Durchgang vorhanden.

## Flur von der Eingangstür in den Veranstaltungssaal zum Flur zum WC (getrennt durch eine Tür)

---



Flur vom  
Veranstaltungssaal  
zum Flur zum WC

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 22 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 107 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

## Flur zum WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 16 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 199 cm

Kein Durchgang vorhanden.

## Tür (Version 2.0.)

### Eingangstür/Außentür zum Foyer der Dünenhalle

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 186 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 303 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 307 cm.

Höhe der Türschwelle: 5 cm.

### Tür zwischen dem Flur vom Veranstaltungssaal und dem Flur zur Toilette

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 175 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 180 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 1600 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür verbindet beide Flure miteinander.