



Bericht für den Gast



Horst-Janssen-Museum

Horst-Janssen-Museum

Anschrift

Am Stadtmuseum 4-8
26121 Oldenburg

Kontaktdaten

Tel.: 0441 / 2353275

E-Mail: museen@stadt-oldenburg.de

Web: www.horst-janssen-museum.de

Prüfergebnis

Das **Horst-Janssen-Museum** wurde am 22. September 2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Menschen mit Hörbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **September 2018 bis August 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Eingang mit Kasse und Shop	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	-	-	-	Kabinengröße 90 cm x 169 cm
Ausstellungsräume 1. – 3. OG	✓	✓	✓	✓	Hinweis: mit Aufzug erreichbar
Rampe im Ausstellungsraum 2. OG / 6. Ebene Horst-Janssen-Museum	✓	✓	✓	✓	
Gastronomie	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm, Hinweis: mit dem Aufzug erreichbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)



Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Im öffentlichen Parkraum ist ein Stellplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden (Entfernung zum Eingang: 200 m).
- Der stufen- und schwellenlose Zugang zum Museum erfolgt über zwei baugleiche Eingangstüren (Windfang). Die Türen öffnen automatisch.
- Der Informationsschalter mit Kasse ist an der niedrigsten Stelle 102 cm hoch.
- Alle öffentlichen Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit. Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Die Ausstellungsräume im 1., 2. und 3. OG sowie das öffentliche WC für Menschen mit Behinderung und die Garderobe im Kellerbereich sind mit dem Aufzug erreichbar.
- Die Größe der Aufzugskabine beträgt 90 cm x 169 cm. Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet (Höhe der Befehlsgeber 90 cm bis 144 cm).
- Exponate und die dazugehörigen Informationen sind überwiegend im Sitzen einsehbar und lesbar.
- Im Restaurant sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Rollator
- Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten. Eine Voranmeldung ist notwendig. Die gesamte Route ist für Rollstuhlfahrer befahrbar. Sitzgelegenheiten stehen zur Verfügung.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (im Kellerbereich)

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor / hinter der Tür 134 cm x 220 cm,
 - vor dem WC und dem Waschbecken 220 cm x 134 cm,
 - links neben dem WC 120 cm x 71 cm, rechts 93 cm x 71 cm,
- Am WC sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Hörbehinderung**“. Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Es ist eine Induktionshörschleife vorhanden.
- Im Restaurant gibt es helle und blendfrei ausgeleuchtete Tische, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen sind nicht vorhanden.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch, nicht optisch bestätigt.
- In der Ausstellung werden Informationen zu den Exponaten schriftlich vermittelt.
- Es werden Führungen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen angeboten. Es werden Führungen mit FM-Anlagen (Kopfhörer, Halsringschleifen) ermöglicht. Eine Voranmeldung ist notwendig.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der ebenerdige Eingang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt und durch einen taktilen Bodenbelagswechsel erkennbar.



- Die beiden Eingangstüren (Windfang) sind Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen und öffnen automatisch. Es gibt keine Karussell- oder Rotationstüren.
- Im Aufzug wird die Halteposition nicht durch Sprache angesagt. Beschilderungen sind nicht in Brailleschrift vorhanden. Die Bedienelemente sind taktil erfassbar und visuell kontrastreich gestaltet. Ein abgehender Notruf wird akustisch bestätigt. Alternativ sind kontrastarme Treppen mit beidseitigen Handläufen vorhanden.
- In der Ausstellung werden Informationen zu den Exponaten akustisch vermittelt.
- Die gut ausgeleuchteten Exponate kontrastieren visuell mit der Umgebung.
- Wesentliche Gehbahnen in den Ausstellungsräumen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet oder taktil erfassbar.
- Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden und taktil erfassbar (Relief- oder Prismenschrift).
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände vorhanden.
- Im Innen- und Außenbereich ist kein Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Auf Anfrage werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- In der Ausstellung sind Informationen zu den Exponaten schriftlich, jedoch nicht in fotorealistischer Darstellung verfügbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite. Ein Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand sind nicht vorhanden.
- Auf Anfrage werden Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten. Eine Voranmeldung ist notwendig.