



Kurzbericht



Schloss Erbhof Thedinghausen mit Tourist-Information

Schloss Erbhof Thedinghausen mit Tourist-Information

Anschrift

Braunschweiger Str. 1
27321 Thedinghausen

Kontaktdaten

Tel.: +49 4204 8822

E-Mail: touristik@thedinghausen.de

Web: www.schloss-erbhof.de



Prüfergebnis

Das **Schloss Erbhof Thedinghausen mit Tourist-Information** wurde am 18. Oktober 2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Februar 2019 bis Januar 2022** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche nach Art der Behinderung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	-	-	keine gekennzeichneten Stellflächen für Menschen mit Behinderung vorhanden
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Kundenraum	✓	✓	-	-	Türbreite 83 cm
Mobiler Counter	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen beim Einstieg kleiner als 150 cm x 150 cm
1. OG – Ausstellungsraum	✓	-	-	-	u.a. 70 cm Türbreite
2. OG – Renaissancesaal	✓	✓	✓	✓	Hinweis: mit dem Aufzug erreichbar
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	✓	-	linker Haltegriff 60 cm lang

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)

**teilweise barrierefrei** und**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein allgemeiner Parkplatz zur Verfügung. Es gibt keine gekennzeichneten Stellflächen für Menschen mit Behinderung (Entfernung zum Eingang ca. 40 m).
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar.
- Der Eingang zur Tourist-Information ist schwellen- und stufenlos erreichbar. Die Eingangstür ist 83 cm breit.
- Der Beratungscouter ist 93 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Die Größe der Aufzugskabine (EG – 2. OG) beträgt 111 cm x 140 cm. Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet (Höhe der Befehlsgeber 90 cm bis 110 cm).
- Die Tür zum Ausstellungsraum im 1. OG ist 70 cm breit. Zwischen den Ausstellungsräumen sind Türschwellen von mind. 4 cm Höhe vorhanden. Der Raum 1.2. ist nur über eine Treppe mit 3 Stufen erreichbar. Die Exponate und die dazugehörigen Informationen sind überwiegend im Sitzen einsehbar und lesbar.
- Die erhobenen und für den Gast nutzbaren Räume im EG sind stufenlos erreichbar.
- Alle Durchgänge und Türen sind mindestens 80 cm breit. Es gibt keine Karussell- oder Rotationstüren.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im EG

- Im WC betragen die Bewegungsflächen:
 - an der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken mind. 150 cm x 150 cm;



- rechts und links neben dem WC mind. 90 cm x 70 cm.
- Beidseitig am WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt einen Alarm im Gebäude. Der Alarm ist optisch deutlich wahrnehmbar im Eingangsbereich / EG.
- Eine induktive Höranlage ist nicht vorhanden.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch, nicht optisch bestätigt.
- In der Ausstellung im 1. OG werden Informationen zu den Exponaten schriftlich vermittelt.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.



- Der Eingang zur Tourist-Information ist visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Im Aufzug wird die Halteposition durch Sprache angesagt. Beschilderungen sind in Brailleschrift vorhanden. Die Bedienelemente sind taktil erfassbar und visuell kontrastreich gestaltet. Ein abgehender Notruf wird akustisch bestätigt. Alternativ sind kontrastarme Treppen mit Handläufen vorhanden.
- In der Ausstellung werden Informationen zu den Exponaten schriftlich, nicht akustisch vermittelt.
- Die gut ausgeleuchteten Exponate kontrastieren visuell mit der Umgebung.
- Wesentliche Gehbahnen in den Ausstellungsräumen sind visuell kontrastreich gestaltet oder taktil erfassbar.
- Bedienelemente sind überall taktil erfassbar und überwiegend visuell kontrastreich gestaltet.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Gehbahnen in Fluren sind nicht taktil erfassbar oder visuell kontrastreich gestaltet. Die Wände können nicht als Orientierungshilfe genutzt werden.
- Beschilderungen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo der Tourist-Information sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es gibt kein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.



- In der Ausstellung sind Informationen zu den Exponaten schriftlich, jedoch nicht in fotorealistischer Darstellung verfügbar.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Es werden keine Führungen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.