



## Kurzbericht



Tourist-Information Salzgitter – Nebenstelle in der Stadtbibliothek

# Tourist-Information Salzgitter – Nebenstelle in der Stadtbibliothek

Anschrift

Marktplatz 11  
38259 Salzgitter

Kontaktdaten

Tel.: +49 5341 9009940  
E-Mail: [info@tourismus-salzgitter.de](mailto:info@tourismus-salzgitter.de)  
Web: [www.tourismus-salzgitter.de](http://www.tourismus-salzgitter.de)

# Prüfergebnis

Die **Tourist-Information Salzgitter – Nebenstelle in der Stadtbibliothek** wurde am 08.02.2019 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **März 2019 bis Februar 2022** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



**Alle** mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche nach Art der Behinderung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.

## Überblick über das Prüfergebnis







 					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Weg von Rampe zum Eingang	✓	✓	-	-	Wegbreite 137 cm
Rampe am Eingang	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Schalter	✓	✓	✓	✓	
Bibliotheksraum / Kundenraum	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche links neben dem WC 86 cm x 70 cm, rechts 70 cm x 70 cm.

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-fuer-alle.de](http://www.reisen-fuer-alle.de).



## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein allgemeiner Parkplatz zur Verfügung. Es ist eine gekennzeichnete Stellfläche für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße: 350 cm x 495 cm; Entfernung zum Eingang ca. 20 m).
- Der Parkplatz und der Weg zum Eingang sind von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar.
- Der Zugang zur Tourist-Information erfolgt stufen- und schwellenlos über eine 9 m lange Rampe mit 7 % Steigung und einer max. Laufbreite von 137 cm. Alternativ sind drei Stufen vorhanden. Beidseitige Handläufe sind vorhanden.
- Die beiden baugleichen Eingangstüren (Windfang) öffnen automatisch mittels Drückertaste.
- Der Beratungscouter ist 74 cm hoch.
- Alle weiteren für den Gast nutzbaren Räume sind stufenlos erreichbar.
- Alle Durchgänge und Türen sind mindestens 90 cm breit. Es gibt keine Karussell- oder Rotationstüren.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollator
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten. Nach Aussagen der Tourist-Information ist die allgemein angebotene Altstadttroute stufenlos befahrbar.

## **Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung**

- Die Bewegungsflächen betragen:
  - an der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken 139 cm x 148 cm;
  - links neben dem WC 86 cm x 70 cm, rechts 70 cm x 70 cm.
- Beidseitig am WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar. Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.



# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm
- Informationen sind in Schriftform verfügbar.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen angeboten.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Die Treppe am Eingang hat drei Stufen. Es gibt keine visuell kontrastreichen Stufenflächen. Handläufe sind vorhanden.
- Der Eingang zur Tourist-Information ist visuell kontrastreich gestaltet.
- Die beiden baugleichen Eingangstüren sind Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen und öffnen mittels Drückertaste automatisch.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.



- Bedienelemente sind selten taktil erfassbar, jedoch überall visuell kontrastreich gestaltet.
- Gehbahnen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet oder mit taktilen Markierungen gekennzeichnet. Die Wände können nicht als Orientierungshilfe genutzt werden.
- Beschilderungen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo der Tourist-Information sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in fotorealistischer Darstellung oder Leichter Sprache.
- Es werden keine Führungen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.