

Kurzbericht



Salzgrotte Wietmarschen

Salzgrotte Wietmarschen

Anschrift

Annastr. 2
49835 Wietmarschen

Kontaktdaten

Tel.: +49 5925 9988852
E-Mail: info@salzgrotte-wietmarschen.de
Web: www.salzgrotte-wietmarschen.de

Prüfergebnis

Die **Salzgrotte Wietmarschen** wurde am 24.09.2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2019 bis März 2022** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche nach Art der Behinderung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.

Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm
Empfangstresen	✓	✓	✓	✓	
Salzgrotte	✓	-	-	-	Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 120 cm x 120 cm
Stufe im Raum Salzgrotte	✓	✓	-	-	Stufenhöhe 4,5 cm
Salzarium	✓	-	-	-	Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 120 cm x 120 cm
WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 120 cm x 120 cm, kein Haltegriff links vom WC vorhanden

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein allgemeiner Parkplatz direkt vor dem Eingang der Salzgrotte vorhanden. Es gibt drei gekennzeichnete Stellflächen für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 700 cm, Entfernung zum Eingang: 5 m).
- Der Parkplatz und der Weg zum Eingang sind von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar.
- Der Eingang ist stufenlos erreichbar (Türschwelle 2 cm).
- Der Empfangstresen ist 112 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Alle Durchgänge und Türen sind mindestens 80 cm breit.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind stufenlos erreichbar (Türschwellen max. 2 cm hoch).
- Die Bewegungsflächen an den Türen zum Salzarium und zur Salzgrotte sind mind. 90 cm x 124 cm groß.
- Im Raum Salzgrotte befindet sich eine 4,5 cm hohe Schwelle. Eine Alternative zur Überbrückung der Schwelle ist nicht vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.
- Im WC betragen die Bewegungsflächen:
 - an der Tür 110 cm x 165 cm;
 - vor dem WC und dem Waschbecken mind. 160 cm x 125 cm;
 - links neben dem WC 70 cm x 55 cm, rechts 85 cm x 55 cm.



- Am WC ist rechts ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden. Links vom WC gibt es keinen Griff.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Bei einem akustischen Alarm gibt es kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Eine induktive Höranlage ist nicht vorhanden.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Eingangstür ist eine Glastür mit Sicherheitsmarkierungen.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Bedienelemente sind im gesamten Betrieb taktil erfassbar und überwiegend visuell kontrastreich gestaltet.



- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Im Raum Salzgrotte befindet sich eine 4,5 cm hohe Schwelle.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.