



Kurzbericht



Sport- und Freizeitbad Allerwelle

Sport- und Freizeitbad Allerwelle

Anschrift

Zur Allerwelle 1
38518 Gifhorn

Kontaktdaten

Tel.: +49 5371 9901887
E-Mail: info@psg-gifhorn.de
Web: www.allerwelle.de

Prüfergebnis

Das **Sport- und Freizeitbad Allerwelle** wurde am 07.02.2019 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **März 2019 bis Februar 2022** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung sowie teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche nach Art der Behinderung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Counter im Foyer	✓	✓	✓	✓	
Bistro im Foyer	✓	✓	✓	✓	
Umkleide	✓	✓	✓	✓	
Dusche im öffentlichen WC	✓	-	-	-	Duschfläche kleiner als 120 cm x 120 cm
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	-	-	Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm
Teilergebnisse: Badebereich					
Attraktionsbecken	✓	✓	✓	✓	
Sportschwimmerbecken	✓	✓	✓	✓	
Therapiebecken	✓	✓	✓	✓	
Rampe im Außenbereich	✓	✓	✓	✓	
Schwimmbecken Außenbereich	✓	✓	✓	✓	
Kiosk im Badebereich	✓	-	-	-	Tresenhöhe 102 cm, keine Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein allgemeiner Parkplatz zur Verfügung. Es gibt vier gekennzeichnete Stellflächen für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 345 cm x 518 cm, Entfernung zum Eingang: 35 m).
- Der Parkplatz und der Weg zum Eingang ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).
- Der Eingang ist stufen- und schwellenlos erreichbar.
- Die beiden Eingangstüren (Windfang) werden ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.
- Der Counter im Foyer ist 110 cm hoch. Es ist eine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Tickets werden am Automaten verkauft. Die Höhe der Bedienelemente beträgt vom Boden aus 72 cm bis 120 cm. Die Bewegungsfläche vor dem Automaten ist 200 cm x 200 cm groß.
- Alle weiteren für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Rampe erreichbar.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit.
- Im Bistro sind unterfahrbare Tische vorhanden.



- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Rollator

Badebereich

- Die Bewegungsfläche in der Umkleidekabine ist mind. 200 cm x 200 cm groß. Die schmalste Durchgangsbreite beträgt 200 cm. Sitzmöglichkeiten sind vorhanden.
- Die Bewegungsfläche in der stufenlosen Dusche ist 161 cm x 113 cm groß. Ein Duschsitz und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- An allen fünf Schwimmbecken kann zum Einstieg der Personenlift eingesetzt werden. Alternativ sind flache Treppenstufen mit Handlauf vorhanden (Ausnahme: Sportschwimmerbecken nur über Leiter erreichbar).
- Im Außenbereich ist eine 10 m lange Rampe mit 6 % Steigung und Handläufen vorhanden. Die geringste nutzbare Laufbreite beträgt 200 cm.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - vor/hinter der Tür, vor dem Waschbecken und dem WC 138 cm x 200 cm;
 - links und rechts neben dem WC mind. 90 cm x 70 cm.
- Beidseitig vom WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar. Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Eine induktive Höranlage ist nicht vorhanden.
- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm.
- Informationen sind in Schriftform verfügbar.
- Im Bistro sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.



- Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen sind nicht vorhanden.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Eingangstüren sind Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen und öffnen automatisch.
- Glastüren im Innenbereich sind nicht gekennzeichnet. Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Alle erhobenen Bereiche sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Bedienelemente sind nicht taktil erfassbar, aber überwiegend visuell kontrastreich gestaltet.
- Gehbahnen sind nicht kontrastreich gestaltet oder taktil erfassbar. Die Wände können nicht als Orientierungshilfe genutzt werden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Beschilderungen sind in gut lesbarer, jedoch nicht in Brailleschrift vorhanden.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Treppen haben keine kontrastreichen Stufenflächen. Handläufe sind vorhanden.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- An allen Schwimmbecken ist der Beckenrand visuell kontrastreich abgesetzt. Die flachen Treppenstufen und Leitern zum Einstieg haben Handläufe.
- Im Bistro ist die Speisekarte schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet. Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Im Bistro ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden. Die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Informationen sind in Schriftform verfügbar, jedoch nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.